

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Направление запроса в местные органы самоуправления, с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности для людей с ограниченными возможностями.	+ + + + +	2018г	СП59.13330.2016
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая Учреждению.			
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Монтаж тактильного мощение перед дверью/лестницей на расстоянии 0,6 м.)	+ + + + +	При реконструкции или капитальном ремонте.	СП59.13330.2016
3	Зона: входной узел			
3.1	Входной узел (главный входной узел)			
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности).	+ + + + +	2018-2022г.	СП59.13330.2016

3.1.3	Предусмотреть возможность приобретения и установку откидного, стационарного пандуса.	+	+	+	+	+	+	При реконструкции или капитальном ремонте.	СП59.13330.2016
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы								
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	+	При реконструкции или капитальном ремонте.	СП59.13330.2016.
5	Зона: целевого назначения								
5.1	Рекомендовано, при выполнении текущего, не капитального ремонта учреждения, предусматривать интересы маломобильных групп населения	+	+	+	+	+	+	При реконструкции или капитальном ремонте.	СП59.13330.2016
6	Санитарно-гигиенические помещения								
6.1	Санитарно-гигиенический узел (туалет) для нужды инвалидов и других МГН.	+	+	+	+	+	+	При реконструкции или капитальном ремонте.	СП59.13330.2016
7	Информационное обеспечение на ОСИ								
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	+	2018-2022г..	СП59.13330.2016 ГОСТР 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	+	Предусмотреть при необходимости и обращении людей с ограниченными возможностями.	СП59.13330.2016 ГОСТР 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.3	Предусмотреть информацию в удобной форме, продублированной шрифтом Брайля всех существующих ин-						+	2018г-2022г.	СП59.13330.2012 ГОСТР

	формационных стендов.											51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждение и способ предоставление услуги.	+	+	+	+	+				2018г-2022г.		ГОСТ Р 52872-2012
7.5	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (Визуальных, звуковых, тактильных и т.п.), для облегчения получения услуги на объекте, инвалидам и маломобильным группам населения всех категорий.	+	+	+	+	+				Приобретение адаптивных средств предусмотреть при необходимости.		-
8	Все зоны и участки											
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+				2018г.		
8.2	Зона. Автостоянки											
8.2.1	Парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)	+	+	+	+	+				Обустройство парковочных мест невозможно в связи с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2011 г. № МК-70/15 «О мерах по усилению антитеррористической защищённости и обес-		СП59.13330. 2016

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения объекта, в котором оказываются услуги населению) 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 35, корп. 2, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, К, С, Г, У	Предусмотреть установку тактильно-информационного мощения. При входе на прилегающую территорию предусмотреть табличку с номером телефона ответственного лица за сопровождение людей с ограниченными возможностями по территории.	Территория/ зона/ участок является собственностью учреждения

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, К, С, Г, У	На входной двери рекомендовано установить пиктограммы, указывающие степень доступности, размер 200х200 мм, кол. – 2 шт. Предусмотреть возможность установки откидного пандуса, на одной из эвакуационной лестницы.	№ _____ Дата «__» _____ 20__ г
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. Отсутствуют тактильные-контрастные направляющие на всем пути следования. При необходимости предусмотрено индивидуальном решении с ТСР или сопровождение.	№ _____ Дата «__» _____ 20__ г
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	О, К, С, Г, У	Предусмотреть возможность приобретения дополнительных адаптивных устройств, позволяющих беспрепятственно и безопасно получить, необходимые услуги, предоставляемые в обследуемом учреждении.	№ _____ Дата «__» _____ 20__ г
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	Г, У, С	Туалет не удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано произвести проектно-сметные работы, по реконструкции существующего сан. узла. При необходимости рекомендовано предусмотреть индивидуальном решении с ТСР.	№ _____ Дата «__» _____ 20__ г



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru

Заведующий ГБДОУ Детский сад
№43 Фрунзенского района
192283, Санкт-Петербург, Загреб-
ский бульвар, дом 35, корп.2, литер
А

М.П.

 / Коршунова Л.М. /

Представитель СПб ООВБД
"Инвалиды войны"
г. Санкт-Петербург, Старо-
Петергофский пр-т., д.54, лит. В

М.П.

 /Кунец И.О./


