



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 40, лит. А, тел 718-25-05

Управление по Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48

Предписание № 42-1-452/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга) юридический адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 35, корп. 2, лит. А, ИНН 7816157425.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. № 42-1-452 от 24 июня 2021 года

(полн. документ с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с 27 июля 2021 года по 29 июля 2021 года Тишкиным Матвеем Сергеевичем - инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здание дошкольной образовательной организации, расположенного по адресу: 192283, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 35, корп. 2, лит. А

(указывается период, когда проводилась проверка, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Владимировой Даной Тагибергеновной и.о. заведующего ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (на основании приказа №51 от 23.07.2021)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, члена должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Количество звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их расстановка в помещениях здания дошкольной образовательной организации не обеспечивают уровень звука не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука постоян-	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123«технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, п.4.8 СП 3.13130.2009 Свод правил системы противопо-	01.05.2022	

	ного шума в помещениях с местами постоянного или временного пребывания людей.	пожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Тишкин Матвей Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

отрученная (-их) органа ГПН производства (-их) проверки)



«29» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Владимирова Дана Тагибергеновна

и.о. заведующего ГБДОУ детский сад №43

комбинированного вида Фрунзенского района

Санкт-Петербурга (на основании приказа №51 от 23.07.2021)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

назначившего подписывающегося, его уполномоченного представителя, присутствующего
при производстве проверки)

✓ (подпись)

«29» июля 2021 г.